Примірник № 1

МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ДУ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-12-97,
e-mail: kirolcdsesu@gmail.com, web:https://kr.cdc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38435613

Атестат про акредитацію на відповідність
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 №201352 дійсний до 27.12.2028 р.

201352
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник генерального директора
ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ"
_____ І.В.Черниха

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 4342

Дата складання протоколу:	3 червня 2026 р.
Назва об'єкту випробування:	Вода питна колодязна
Дата виготовлення:	-
Зразок відібрано від партії:	-
НД на об'єкт випробування:	ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
Місце відбору:	м. Кропивницький, вул. Українська, 67
Точка відбору:	колодязь громадський
Дата відбору:	1 червня 2026 р.
Ким відібраний і доставлений зразок:	Головним спеціалістом відділу з благоустрою виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Ковальовою Т.О.
НД на метод відбору:	ДСТУ ISO 5667-2:2003 р.6, МВ 10.2.1-113-2005 р.3
Виробник:	-
Мета випробування:	згідно заяви замовника
Замовник випробування (назва):	Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
Замовник випробування (адреса):	Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 28
Дата доставки проби в лабораторію:	01.06.2026
Дата випробування:	з: 01.06.2026 по: 03.06.2026
Опис відхилень від процедур, які встановлені нормативними документами на випробування:	відхилення відсутні

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ

Назва показника, одиниці виміру	Нормативне значення показника	Результат випробування	Невизначеність	Метод випробування
Мікробіологічні показники				
Загальні коліформи, КУО/100 см³	≤ 1	< 1	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Escherichia Coli, КУО/100 см³	відсутність	відсутні	не визначається	МВ 10.2.1-113-2005
Санітарно-токсикологічні показники				
Нітрати (за NO3), мг/дм³	≤ 50,0	145,37	8,29	МВ 73/02.2025*

Висновок (думки та тлумачення):

Досліджений зразок води питної колодязної за мікробіологічними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". За санітарно-хімічними показниками (нітрати) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Додаткова інформація:

*** - компетентність лабораторії для зазначених методів не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025**

Результати випробування стосуються виняткового зразків, які представлені на випробування.

Протокол випробування не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, як офіційний документ, окрім як повністю, без дозволу ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ".

Протокол випробування складено в двох примірниках: для замовника та ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ" відповідно.

Інформація про невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього потребує замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах.

Відповідальні виконавці:

В.о.заступника генерального директора з організації досліджень біологічних, фізичних та хімічних факторів — О.М. Черненко

Завідувач бактеріологічної лабораторії — О.В Іваніна

Завідувач санітрано-гігієнічної лабораторії — С.В.Голдіна

Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис осіб, що виконували випробування:

В.Д.Михайлова

О.А.Зубкова