



Примірник № 1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
 ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел./факс (0522) 33-12-97, e-mail: kirolcdsesu@gmail.com,
 web:https://kr.cdc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38435613



201352
 ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Атестат про акредитацію на відповідність
 ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 №201352 дійсний до 27.12.2028 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Заступник генерального директора
 з організації досліджень біологічних,
 фізичних та хімічних факторів
 ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ"
 Н.В.Кулик

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ № 2651

Дата складання протоколу: 28 червня 2024 р.
 Назва об'єкту випробувань: Вода питна колодязна
 Дата виготовлення: -
 Зразок відібрано від партії: -
 НД на об'єкт випробувань: ДСанПіН 2.2.4-171-10
 Місце відбору: м. Кропивницький, пров. 2-й Лелеківський, 25
 Точка відбору: колодязь громадський
 Дата відбору: 26 червня 2024 р.
 Ким відібрана і доставлена проба: фельдшером санітарним ДУ "Кіровоградський ОЦКПХ МОЗ" Рудковською О.М.
 НД на метод відбору: ДСТУ ISO 5667-2:2003, р.6; ДСТУ ISO 5667-11:2005, р.5; МВ 10.2.1-113-2005, р.3
 Виробник: -
 Кількість зразку: 0,5 дм³, 0,5 дм³
 Замовник випробувань (назва): Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
 Замовник випробувань (адреса): Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 28
 Дата доставки проби в лабораторію: 26.06.2024
 Дата випробувань з: 26.06.2024 по: 28.06.2024
 Опис відхилень від процедур, які встановлені нормативними документами на випробування: відхилення відсутні

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ

| Назва показника, одиниці виміру | Нормативне значення показника | Результат випробування | Невизначеність | Метод випробування |
|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Мікробіологічні показники | | | | |
| Загальні коліформи, КУО/100 см ³ | ≤ 1 | > 1 | не визначається | ДСТУ ISO 9308-1:2005 |
| Escherichia Coli, КУО/100 см ³ | відсутність | присутні | не визначається | ДСТУ ISO 9308-1:2005 |
| Санітарно-токсикологічні показники | | | | |
| Нітрати, мг/дм ³ | ≤ 50,0 | 18,5 | не визначається | МВ 60/02:2024* |

Висновок (думки та тлумачення):

Доставлений зразок води питної колодязної за мікробіологічними показниками (загальні коліформи, Escherichia Coli) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". За вмістом нітратів відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Додаткова інформація:

* - компетентність лабораторії для зазначених методик не підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Результати випробувань стосуються тільки даного зразку




Протокол випробувань не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії.

Протокол складено в двох примірниках: для замовника та випробувальної лабораторії відповідно.



Інформація про невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього потребує замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах.

Відповідальні виконавці:

Лікар з комунальної гігієни
Завідувач бактеріологічної лабораторії
Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії


Н.В. Кулик

Т.І. Гаврусенко

С.В. Голдіна

Прізвище, ім'я, по-батькові, підпис осіб, що виконували випробування:


В.А. Доскалова

О.В. Дігтярьова